

REGOLAZIONI SPI IMPIANTI MT (TAB. 8 CEI 0-16_2019-04)

Soglia	Regolazione	T.intervento (s)	Err. lim. Soglia i.	Err. lim. Tempo i. (ms)
59.S1	1,10*Un	max. 603	-	-
59.S2	1,20*Un	0,60	2 %	3 % ± 20 ms
27.S1	0,85*Un	1,50	2 %	3 % ± 20 ms
27.S2	0,15*Un	0,20	2 %	3 % ± 20 ms
81>.S1	50,2 Hz	0,15	± 20 mHz	3 % ± 20 ms
81<.S1	49,8 Hz	0,15	± 20 mHz	3 % ± 20 ms
81>.S2	51,5 Hz	1,00	± 20 mHz	3 % ± 20 ms
81<.S2	47,5 Hz	4,00	± 20 mHz	3 % ± 20 ms
59V0	0,05 Un	25,00	2 %	3 % ± 20 ms
59Vi	0,15 Un/En	-	-	-
59Vd	0,70 Un/En	-	-	-