

**REGOLAZIONI SPI IMPIANTI BT (TAB. 8 CEI 0-21\_2019-04)**

<b>Soglia</b>	<b>Regolazione</b>	<b>T.intervento (s)</b>	<b>Errore lim.</b>	<b>Errore lim. T.i. (ms)</b>
59.S1	1,10*Vn	max. 603	-	-
59.S2	1,15*Vn	0,20	5 %	3 % ± 20 ms
27.S1	0,85*Vn	1,50	5 %	3 % ± 20 ms
27.S2	0,15*Vn	0,20	5 %	3 % ± 20 ms
81>S1	50,2 Hz	0,10	± 20 mHz	3 % ± 20 ms
81<S1	49,8 Hz	0,10	± 20 mHz	3 % ± 20 ms
81>S2	51,5 Hz	0,10 – 1,00	± 20 mHz	3 % ± 20 ms
81<S2	47,5 Hz	0,10 – 4,00	± 20 mHz	3 % ± 20 ms